

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №107 Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №107 Центрального района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.107, литер А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м;

часть здания 6 этажей (или помещение на 1-2 этаже), 965 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): _____

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): безвозмездное пользование

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Центрального района Санкт-Петербурга, Невский пр., д. 174; Комитет по образованию Санкт-Петербурга, пер. Антоненко, д. 8

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): Реализация образовательной программы дошкольного образования, дополнительных общеразвивающих программ, присмотр и уход за детьми.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 75 чел.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на Объекте по месту предоставления услуги, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К, Г, С, О, У

Мы, нижеподписавшиеся, и.о. заведующего ГБДОУ детский сад №107 Центрального района Санкт-Петербурга Касперская Мария Евгеньевна с одной стороны, действующий на основании Устава и доверенное лицо АНО «Интернациональный творческий союз ветеранов и инвалидов боевых действий» Никулина Татьяна Владимировна с другой стороны, действующая на основании доверенности № б/н от 01.11.2018 г., срок действия 1 год составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: нет
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***: нет
5. Наружная лестница входной зоны: нет
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, не соответствуют для К, О
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте 1,45 м): да, не соответствует для К
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствуют К, С, О
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У:
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами): государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №107 Центрального района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению): Санкт-Петербург, Лиговский пр, д. 107, литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг(и) на Объекте на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории) отсутствует	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	О, С, К	Наружная дверь имеет высоту элементов порога 0,04 и 0,05 м. Отсутствует смотровая панель в полотне наружной двери. Принятые меры: для вызова сопровождающего персонала перед входной дверью установлена кнопка вызова.	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	С, О	Лестница, ведущая на 2 этаж учреждения не дублируется подъемным устройством. Переход в музыкальный зал в коридоре 2 этажа имеет высоту порога 0,15 м, имеет две ступени без оборудованного съезда. Доступность 2 этажа для инвалидов «К» отсутствует. Отсутствуют поручни с внутренней стороны лестницы, краевые ступени лестничного марша не имеют контрастного или тактильного обозначения. При отсутствии лифта ширина марша лестницы 1,0 м. Принятые меры: инвалиды категории «К»	

		обслуживаются только на 1 этаже здания, для взрослых возможно дистанционное обслуживание. Доступность объекта и услуг для инвалидов обеспечивается с помощью сопровождающих сотрудников учреждения: заведующий Рубахова Л.Б., воспитатель Миндарева Л.А., муз. руководитель Шумакова А.П.	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
	С, Г, О, К, У	С помощью ответственных сопровождающих сотрудников учреждения. В соответствии с приказом руководителя учреждения проведён инструктаж с сотрудниками по вопросам обеспечения доступности объекта и услуг.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	С, Г, О, К, У	Сан узел для посетителей проектом не предусмотрен. В групповых сан.узлах отсутствуют опорные поручни, душевой поддон 0,8x0,8 имеет высоту 0,15 м, установлены водопроводные краны с раздельным управлением горячей и холодной водой. Принятые меры: сопровождение ребёнка-инвалида воспитателем или помощником воспитателя.	Приказ № 40/2 от 01.09.2016 г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
	С, О, Г, У, К	Отсутствует визуальная информация при входе на объект, внутри объекта отсутствуют обозначения помещений, выполненные рельефным способом. Принятые меры: необходимая информация предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения.	Приказ №40/1 от 01.09.2016.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

- На входе разместить табличку на контрастном фоне с информацией об объекте, информацию продублировать шрифтом Брайля (п. 5.1.1. СП 59.13330.2016).

- Кнопку вызова персонала, установленную при входе установить на высоту 0,75-1,2 м. с учётом зоны досягаемости и эргономических параметров инвалида-колясочника.

- Разместить табличку, указывающую на доступность входа в учреждение для инвалида (п. 6.5.1. СП 59.13330.2016).

- На официальном сайте <http://gdouds107tsr.acentr.gov.spb.ru/> учреждения разместить в разделе «Доступная среда» следующую информацию:

- схему движения к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта;

- об отсутствии доступного, специально оборудованного для инвалидов санитарного узла (Приложение к распоряжению №689-р от 14.11.2017 Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга).

и.о.заведующего ГБДОУ
детский сад №107 Центрального
района Санкт-Петербурга

Касперская М.Е.
М.П.

АНО «Интернациональный творческий союз
ветеранов и инвалидов боевых действий»

Никulina Т.В.
М.П. 23.04.2019 г.